

Нарушения требований пожарной безопасности

№	Перечень требований об устранении нарушений отмеченных в акте проверки	Статья (пункт) технических регламентов, санитарных норм и правил, гигиенических нормативов	Срок выполнения	Мероприятия по выполнению
1	Линия питания (кабеля), провода соединительных линий шлейфов АУПС и соединительных линий СОУЭ выполнены не огнестойкими проводами (кабелями)	п. 13.15.3 СП 5.13130.2009	01.10.2021г.	Заявка подана учредителю
2	Уровень звукового сигнала СОУЭ не соответствует требованиям	п.1 ч.2 ст. 1, ч. 4 ст.4, ч.1 ст.6	01.10.2021г.	Заявка подана учредителю
3	В музыкальном зале на втором этаже допущено применение материалов для покрытия потолка с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ0 и (или) КМ1	п.1 ч.2 ст. 1, ч. 4 ст.4, ч.1 ст.6, п.8 ст.134	01.10.2021г.	Заявка подана учредителю
4	На объекте отсутствует проектная сметная документация	п.61	01.10.2021г.	Разработана
5	Не обеспечено наличие на дверях прачечной обозначения их категории по взрывоопасной и пожарной опасности а также класса зоны в соответствии с главами 5,7,8	п.20 ст. 26,27 п.2,3, ст.88	01.10.2021г.	Выполнено
6	Не обеспечено наличие на дверях костюмерной обозначения их категории по взрывоопасной и пожарной опасности а также класса зоны в соответствии с главами 5,7,8	п.20 ст. 26,27 п.2,3, ст.88	01.10.2021г.	Выполнено

Нарушения требований трудового законодательства, в частности охраны труда

№	Перечень требований об устранении нарушений отмеченных в акте проверки	Статья (пункт) технических регламентов, санитарных норм и правил, гигиенических нормативов	Срок выполнения	Мероприятия по выполнению
1	Допущены к работе без прохождения обязательных психиатрических освидетельствований	абз.12 ч.2 ст.212, ч.7 ст.213 ТК РФ	2020г.	Выполнено

Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения

№	Перечень требований об устранении нарушений отмеченных в акте проверки	Статья (пункт) технических регламентов, санитарных норм и правил, гигиенических нормативов	Срок выполнения	Мероприятия по выполнению
1	На пищеблоке моечные ванны для мытья кухонной посуды являющиеся источниками выделений тепла не обнаружены локальными вытяжными системами вентиляции в зоне максимального загрязнения	абз.2 п. 13.4	2020г.	Выполнено
2	Фактический рацион питания не соответствует утвержденному примерному меню	п.1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст.4, ч.1 ст.6	2020г.	Устранено
3	Не проводится мойка игрушек с периодичностью 2 раза в день, а именно: в группе выделена ёмкость с маркировкой для обработки игрушек внутри которой имелось большое скопление пыли, следовательно ёмкость не используется	п. 17.13	2020г.	Устранено
4	Отсутствует маркировка на постельном белье	п.17.14 абз.1,2 ст.11, п.1 ст. 28 п.3 ст.39	2020г.	Устранено

Исполнитель: заместитель заведующего по АХЧ Шабалина С.В.

Дата: 14.04.2021г.

Телефон: (84152)46-45=05

\